

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» апреля 2024 г., 41240061000210189733

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Камчатскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» апреля 2024 г., № 2404/002-41/256/ПВГПР

(дата составления предписания)

край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Пограничная д. 85, 84152301067, e-mail: ond-
pk@41.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 16 » апреля 2024 г., учетный номер 41240061000210189733

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в случае, если в едином реестре исхода федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Петропавловску-Камчатскому УНДиПР Главного управления МЧС России по Камчатскому краю (государственный инспектор города Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору) Купинир Максимилиан Анатольевич, e-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru, телефон: +74152421084

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов))

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ш Петропавловское, Дом 14

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контроля (надзора), объект, деятельность или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", адрес юридического лица: 683015, КРАЙ КАМЧАТСКИЙ, ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ ШОССЕ, 14

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) предписания или направляемого уведомления, из индивидуального номера (табл. идентификация))

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В помещении категории В2 (костюмерной) проходят трубы, выполненные из полимерных материалов, без отсечных защитных устройств, а именно: обжимных муфт из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах пересечения противопожарной преграды п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 4, Глава 31, Статья 137. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
2. Не организовано проведение работ по очистке вентиляционных камер, от отложений с составлением соответствующего акта (работы проводятся не реже 1 раза в год) п. 43 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

3. Не обеспечивается проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты п. 52 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479

«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

4. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (испытания проводятся не реже 1 раза в 5 лет) п.п. б) п. 17 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17 Правил. Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

5. В производственном помещении категории ВЗ (прачечной) проходят трубы, выполненные из полимерных материалов, без отсечных запятных устройств, а именно: обжимных муфт из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах пересечения противопожарной преграды п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 4, Глава 31, Статья 137. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

6. Пути эвакуации на объекте защиты не оборудованы аварийным освещением в соответствии с требованиями СП 52.13330 «Естественное и искусственное освещение» предусмотренное на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.6 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.04.2025


7. Части здания разной функциональной пожарной опасности (ФЗ.2 пищевой блок, Ф 1.1 детский сад) не отделены противопожарной преградой 2-типа, предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной преграде

Часть 6, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

01.04.2025

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Петропавловску-Камчатскому УНДиПР Главного управления МЧС России по Камчатскому краю (государственный инспектор города Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору) Кушнин Максимилиан Анатольевич



(фамилия, имя, отчество (полностью) и дата рождения) и должность должностное лицо, непосредственно осуществляющего проект, представляющего заинтересованную организацию, в которой проводится исследование

[illegible]

Innovative

(указывается способ и дата получения информации)

